



全L協保安29第73号
平成30年2月13日

正 会 員 各 位

(一社) 全国LPガス協会

CO中毒事故防止対策について（お願い）

標記につきましては、現在実施しております「LPガス安全応援推進運動 “すべてはお客様の安心のために”」を推進しているところです。また、平成30年度から実施する「LPガス快適生活向上運動 “もっと安全さらに安心”」の全国目標として掲げています。

そのような中、別添のとおり、依然としてCO中毒事故が発生しており、本年1月12日には千葉県内の一般住宅で一酸化炭素中毒の疑いのある事故（死亡1名）が発生しました。

お客様の安全を第一に様々な保安対策を実施しているLPガス業界として、重大事故につながる可能性が高いCO中毒事故を防止する必要があるということを再確認する必要があります。

つきましては、これまでも様々な機会をとらえて対応いただいておりますが、都道府県協会におかれましては会員に対し、直接会員におかれましては関係者に対し、お客さまの生命、財産を守るために、次のCO中毒防止対策の再度の徹底をお願いいたします。

《CO中毒事故防止対策》

- 業務用施設への業務用換気警報器の設置促進
- 住宅における不完全燃焼防止装置の付いていないお客様への交換促進（未使用先においては撤去するように努める）
- CO中毒事故防止に特化した特別な周知の実施

なお、以下のホームページに関係チラシ等が掲載されていますので、ご参考までにお知らせいたします。

また、事故防止に対する相談、ご不明な点等ございましたら保安部までご連絡下さい。

○関係チラシ等が掲載されているホームページ

・ 経済産業省

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/kouhou/index.html

・ ガス石油機器工業会

http://www.jgka.or.jp/gasusekiyu_riyou/anzen-douga/index.html
<http://www.jgka.or.jp/information/2018/-43201801.html>

○本年1月12日に発生した一酸化炭素中毒の疑いのある事故

<http://www.meti.go.jp/press/2017/01/20180119007/20180119007.html>

以 上

発信手段：Eメール保安部：高木、渡辺、片岡

別添

LPガス一酸化炭素中毒事故一覧表(H27～H29)

H27

発生日	発生場所	人身被害	
		死亡	中毒
1	2月20日 愛知県 一般業務用建物		1人
2	2月19日 千葉県 一般業務用建物		7人
3	6月5日 神奈川県 一般業務用建物		3人
4	7月22日 富山県 一般業務用建物		1人
業務用施設		4件	0人
一般住宅等		0件	0人
合計		4件	12人

H28

発生日	発生場所	人身被害	
		死亡	中毒
1	2月29日 埼玉県 一般業務用建物		1人
2	3月22日 群馬県 集合住宅		3人
3	8月4日 宮崎県 高等学校		15人
4	8月17日 石川県 福祉施設		1人
5	9月17日 栃木県 福祉施設		2人
6	9月20日 香川県 飲食店		4人
7	10月25日 熊本県 福祉施設		1人
8	12月1日 福岡県 飲食店		1人
9	12月16日 山形県 工場		1人
業務用施設		8件	0人
一般住宅等		1件	0人
合計		9件	29人

H29

発生日	発生場所	人身被害	
		死亡	中毒
1	1月30日 兵庫 共同住宅		1人
2	7月6日 岐阜 工場		2人
3	9月1日 北海道 小学校給食室		2人
4	12月31日 石川 宿泊施設		2人
業務用施設		3件	6人
一般住宅等		1件	1人
合計		4件	7人

H27～H29

業務用施設	15件	0人	44人
一般住宅等	2件	0人	4人
合計	17件	0人	48人