

令和4年1月7日

I・T・O（株）製8kg/h及び20kg/h自動切替式調整器の  
不具合対象製品の取替作業等について（お願い）

この度、I・T・O（株）より、別添のとおり標記調整器の不具合対象製品の取替作業の協力依頼がありました。

概要としては、「2008年5月製造～2014年9月製造の8kg/h小型自動切替式調整器」及び「2011年3月製造～2015年6月製造の20kg/h自動切替式調整器」において、一部に少量のガス漏れが発生する恐れがあることが判明したため、対象製品の取替を実施するにあたり、協力依頼されたものです。

なお、対象調整器の納入事業者には、同社より連絡の上対処するとのことでした。

つきましては、都道府県協会におかれましては、同社より担当者が近日中にご連絡の上、説明いたしますとのことですので、ご協力方よろしくお願いたします。

また、本件に関する具体的な不具合の内容、取替作業費（同社負担）、お問い合わせ窓口等の詳細につきましては以下のHPをご参照くださいますようお願いいたします。

[同社ホームページ](#)

[https://www.itokoki.co.jp/news/20220107\\_info.pdf](https://www.itokoki.co.jp/news/20220107_info.pdf)

以上